

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ленинградской области
в Кировском районе

ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск,
Ленинградская обл., 187342,
тел: 8(81362) 214-39, факс: 8(81362) 244-09
E-mail: kirovsk@47.rosпотребнадзор.ru

« 01 » февраля 2019г. № 47-09-01-105
На №

И. о. Главы администрации
МО «Кировск»
О.Н. Кротовой

Главе администрации
МО «Город Отрадное»
В.И. Летуновской

И.о. Главы администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
А.В. Кольцову

Генеральному директору
МУП «Водоканал Кировского района»
М.В. Сойтоне

УВЕДОМЛЕНИЕ

о несоответствии качества питьевой воды


Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ уведомляет, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (или производственного контроля в случае не проведения в отчетном году контрольно-надзорных мероприятий) установлено несоответствие качества питьевой воды из централизованной системы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП «Водоканал Кировского района», используемой для водоснабжения населения:

1. п. Молодцово, не соответствует гигиеническим нормативам по показателю: мутность (превышение до 1,24 ПДК);
2. г. Отрадное, не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим и санитарно-химическим показателям: мутность (превышение до 1,4 ПДК), алюминий (превышение до 1,1 ПДК), окисляемость перманганатная (превышение до 1,1 ПДК).

В соответствии с п. 6 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ после получения данного уведомления органы местного самоуправления поселений до 01.03.2018 обязаны внести изменения (разработать) в техническое задание на разработку и корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с п. 7 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ МУП «Водоканал Кировского района» необходимо разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, представить его на согласование в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе в течение 3-х месяцев с момента получения технического задания из органа местного самоуправления, но не позднее 01.06.2019г.

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Кировском районе



Н.И. Щебитунова